

Heves Megyei Vízmű Zrt.  
Eger, Hadnagy u. 2.

EVT-6-14



# **EGYSÉGES VÍZKORLÁTOZÁSI TERV**

**Tard**

**2013.**

## EGYSÉGES VÍZKORLÁTOZÁSI TERV

### 1.) Általános rész

Jelen intézkedési terv „A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet figyelembevételével készült.

Eszerint: Amennyiben a szolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, illetve a rendelkezésre álló víztermelési kapacitás a fogyasztói igények tartós kielégítését nem teszi lehetővé, a vízfogyasztás korlátozható.

A vízkorlátozást a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a település polgármestere rendeli el.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Az intézkedési terv célja, hogy a termelés-fogyasztási egyensúly megbomlása esetén a vízkészlet elosztása a tervben rögzített sorrend szerint biztosítható legyen.

Ivóvíz-minőségű víz biztosításához szükséges fogyasztói sorrend:

- Lakossági fogyasztók
- Kiemelt fogyasztók - kórházak, orvosi rendelők, szociális és gyermekotthonok, iskolák, óvodák, bölcsődék,  
- üzemek szociális helyiségei (konyha, fürdő).
  
- Egyéb fogyasztók:
  - a.) átlagos fogyasztók: 10 m<sup>3</sup>/nap fogyasztás alatti
  - b.) jelentős fogyasztók: 10 m<sup>3</sup>/nap fogyasztást meghaladó
  - c.) nagyfogyasztók: 25 m<sup>3</sup>/nap fogyasztást meghaladó

### 2.) Az ivóvíz-korlátozás elrendelésének fokozatai és feltételei

#### I. fokozat:

Ha egymást követő 5 napon keresztül maximum a település egyharmadára kiterjedően hálózati nyomáscsökkenés vagy vízhiány lép fel, és az legfeljebb 6 órás időtartamú.

#### II. fokozat:

Ha az I. fokozatú vízkorlátozással kapcsolatos intézkedések ellenére a szolgáltatás színvonala további 5 egymást követő napon nem javul, illetve a nyomáscsökkenés vagy vízhiány a település egyharmadán a 6 órát meghaladja.

#### III. fokozat:

Ha az előző két fokozatban bevezetett intézkedések ellenére a szolgáltatás színvonala újabb 5 egymást követő napon sem javul, illetve a nyomáscsökkenés vagy vízhiány a település jelentős részén a 6 órát továbbra is meghaladja.

Rendkívüli esemény esetén (kút meghibásodás, vízminőség-romlás, ár- vagy belvízveszély, elfagyás, stb.) a vízkorlátozás különböző fokozatai egyedi elbírálással is elrendelhetők.

### 3.) A vízkorlátozás egyes fokozataiban meghatározott intézkedés

#### I. fokozat

Tilos ivóvízzel a kertek, parkok öntözése, locsolása, az úttisztítás, a gépjárművek tömlős mosása.

#### Szükséges intézkedések:

- A lakosság figyelmét fel kell hívni az ivóvízzel történő fokozott takarékosagra.
- A nagyfogyasztókat tájékoztatni kell a korlátozási fokozat elrendeléséről, az elvárt fogyasztói magatartásról.

#### II. fokozat

Az I. fokozatban meghatározott intézkedéseket meghaladóan:

Tilos a fürdőmedencék vízellátására a hálózati ivóvíz használata.

#### Szükséges intézkedések:

- Értésíteni kell a nagyfogyasztókat, hogy kötelesek napi vízfelhasználásukat 20 %-kal csökkenteni, a vízmérőt naponta leolvasni és a leolvasás eredményét (mérő állását) az erre a célra rendszeresített naplóba vezetni.
- Tájékoztatni kell a jelentős fogyasztókat a vízkorlátozás elrendeléséről és az elvárt fogyasztói magatartásról.

#### III. fokozat

Az I. és II. fokozatban meghatározott intézkedéseket meghaladóan:

- A nagyfogyasztók kötelesek a megállapított keret figyelembevételével napi vízfelhasználásukat további 20 %-kal csökkenteni (összesen 40 %-kal),
- A jelentős fogyasztók kötelesek a korlátozás időtartama alatt – a nagyfogyasztókhoz hasonlóan – a vízmérőt naponta leolvasni és a leolvasás eredményét (mérőóra állását) az erre a célra rendszeresített naplóba vezetni, és kötelesek az előző évi egy napra eső átlagfogyasztás szinten tartását biztosítani.

Rendkívüli esetekben szakaszos vízszolgáltatás bevezetésére is sor kerülhet, valamint azokon a területeken, ahol nagyfogyasztói vízvételezés nem történik és biztosítható közkifolyós vízellátás, a szolgáltató jogosult a házi csatlakozások lezárására a korlátozás időtartama alatt.

### 4.) Eljárási szabályok, egyéb intézkedések

- 4.1. A vízkorlátozási tervet a települési önkormányzatoknak a Heves Megyei Vízmű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) megküldi.
- 4.2. Ha a településen egymást követő 3 napon keresztül részleges, 6 órát meg nem haladó vízhiány lép fel, akkor a Szolgáltató egyidőben és írásban előzetes tájékoztatást ad a polgármesteri hivataloknak és értesíti az illetékes tűzrendészeti szerveket.  
A Szolgáltató értesítését követően a települések polgármesterei tájékoztatják a lakosságot a várható vízkorlátozás elrendeléséről az ésszerű és takarékos vízfogyasztásra történő figyelemfelhívás mellett.

- 4.3. A szolgáltatói tájékoztatási kötelezettségért felelős az üzemvezető főmérnök a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
- 4.4. A vízkorlátozás bevezetésére a Szolgáltató az érintett települések önkormányzatainak polgármesteri hivatalához egyidőben terjeszt be javaslatot.  
A vízkorlátozást a települések polgármesterei rendelik el, melyről egymást és a Szolgáltatót értesíti.
- 4.5. A vízkorlátozás betartását a település jegyzője, valamint a Szolgáltató megbízottja folyamatosan ellenőrzi és a korlátozás megszegőivel szemben szabálysértési eljárást kezdeményez.
- 4.6. A korlátozás szigorításának, mérséklésének és feloldásának eljárási szabályai azonosak az elrendelési feltételekkel.
- 4.7. A jelentős- és nagyfogyasztók nyilvántartását a Szolgáltató vezeti.

#### **5.) Fogyasztókat érintő intézkedések, ivóvízzel történő ellátása vízkorlátozás esetén**

- 5.1. A vízkorlátozás bevezetéséről a jelentős és nagyfogyasztókat a Szolgáltató írásban értesíti, melyben tájékoztatást ad a korlátozási fokozatról és az elszámolás feltételeiről.  
A lakossági, a kiemelt és az átlagos fogyasztókat a korlátozást elrendelő települések jegyzői hirdetmény útján történő közhírré tétellel tájékoztatja.
- 5.2. Ha a közműves ivóvízellátás a belterület legalább 20%-át, illetve 500-nál több főt érintően előre tervezetten 12 órát, üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a víziközműszolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap az előírt ivóvízmennyiség. A szolgáltatás szüneteltetése esetén a Szolgáltató az ivóvízellátásról úgy köteles gondoskodni, hogy ahhoz az érintettek 300 méteres körzeten belül hozzájuthassanak.

Jelen intézkedési terv visszavonásig érvényes.

2013. január hó



Heves Megyei Vízmű Zrt.  
**EGER**

Heves Megyei Vízmű Zrt.  
képviselőjében